

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NG-5153AR0634

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Gasversorgung <i>products of gas supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	TIB Chemicals AG Mülheimer Straße 16/22, D-68219 Mannheim
Vertreiber <i>distributor</i>	TIB Chemicals AG Mülheimer Straße 16/22, D-68219 Mannheim
Produktart <i>product category</i>	Schmier-/Dicht-/Betriebsmittel: Mittel zum nachträglichen Abdichten von Gewindeverbindungen (5153)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Mittel zum nachträglichen Abdichten von Gewindeverbindungen in Gas-Innenleitungen
Modell <i>model</i>	Prodoral R6-1
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 05/220/5153/2 vom 25.11.2005 (EBI)
Prüfgrundlagen <i>basis of type examination</i>	DIN EN 13090 (01.01.2001)

Ablaufdatum / AZ 31.10.2011 / 07-0867-GNU
date of expiry / file no.

17.12.2007 Rie A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH - von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)
e.V. akkreditiert für die Konformitätsbewertung von Produkten der Gas- und
Wasserversorgung

DVGW CERT GmbH - accredited by Deutsche Akkreditierungsstelle Technik
(DATech) e.V. for conformity assessment of products of gas and water supply



DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Straße 1-3
53123 Bonn

Telefon: +49 228 91 88-888
Telefax: +49 228 91 88-993
eMail: info@dvgw-cert.com

DAT-ZE-009/96-02

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
Prodoral R6-1		

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Anwendung : Abdichtung nach dem Füllverfahren über 30 Minuten bei 4 bar

DWG